

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.02876
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668265
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Саранскабель-Оптика". Адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск,
(наименование и место- ул. Строительная, 3, тел./факс:(8342) 47-38-13, www.sarko.ru. ОГРН:
нахождение заявителя) 1021301062760, ИНН: 1327153649.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Саранскабель-Оптика". Адрес: 430001, Республика Мордовия, г.
(наименование и место- Саранск, ул. Строительная, 3, тел./факс:(8342) 47-38-13, www.sarko.ru. ОГРН:
нахождение изготовителя 1021301062760.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации. 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495)
адреса сертификата соответствия) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г.
МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель связи оптический внутриобъектовый, не
распространяющий горение, предназначенный для
(информация об объекте сертификации. внутренней прокладки, в оболочке из пластмассы, не
позволяющая идентифицировать объект) позволяющей идентифицировать объект)
поддерживающей горение, марок: ОКВнг(D)-Р, ОКВнг(D)-РМ,
изготовленный по ТУ 3587-004-51154035-2003. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 8700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Требованиям пожарной безопасности,
установленным в Федеральном законе РФ
от 22.07.2008 г., №123-ФЗ «Технический
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого
каких-либо из которых) проводилась сертификация) регламент о требованиях пожарной
безопасности». Кабельные изделия.

код ЕКПС

Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315-2009 (показатель
пожарной опасности ПРГП 4). Испытания электрических и оптических
кабелей в условиях воздействия пламени ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005

код ТН ВЭД России
8544 70 000 0


Протокол испытаний №М03619-ТР 12.07.2012, ИЦ ПБ
категория Д. "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес:
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к
проектированию, разработке, производству, поставке оптических кабелей
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) связи ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), №РОСС RU.ФК07.
К00080 от 05.09.2011, ОС интегрированных систем менеджмента
"ИнфоСерт", РФ, 121374, г. Москва, Можайское шоссе, д.8, Р/И №РОСС.RU.0001.13ФК07. Место нанесения знака
обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.07.2012 по 12.07.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н. Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  А.В. Трошин
подпись, инициалы, фамилия