

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЖ03.B.00073/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002132

Общество с ограниченной ответственностью «Саранскабель-Оптика», Адрес (место нахождения): 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. ЗГ, строение 1, ОГРН: 1021301062760, телефон: +78342223020, факс: +78342223020, электронная почта: optic@sarko.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Саранскабель-Оптика», Адрес (место нахождения): 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. ЗГ, строение 1, ОГРН: 1021301062760, телефон: +78342223020, факс: +78342223020, электронная почта: optic@sarko.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Адрес (место нахождения): 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом ЗБ, строение 1, ОГРН: 1101327000961, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Регистрационный номер RA.RU.11AЖ03, Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с числом пар 1, 2, 3, 4, с номинальным диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм, на напряжение до 72 В постоянного тока, марки U/UTP Cat 5e PVC LS LTx нг(A)-LSLTx. ТУ 16.K117-002-2019. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 27.32.13.154

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), "см. Приложение бланк № 0002196"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 224С-2020 от 15.07.2020, Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Оптикэнерго», № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК07.К00203 с 31.01.2019 до 22.09.2020 выдан ОС интегрированных систем менеджмента «ИнфоСерт» рег.№ РОСС.RU.0001.13ФК07

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.07.2020

по 20.07.2025



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*Исаева*  
подпись

*Таранов*  
подпись

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

А.В. Таранов

инициалы, фамилия

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.AЖ03.B.00073/20

(обязательная сертификация)

№ 0002196

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	п. 5.3 (предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП16 - категория А); п. 5.4 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД2); п.5.9 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 1). Класс пожарной опасности кабельных изделий– П16.8.2.1.2.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

**О.В. Исаева**

инициал, фамилия

**А.В. Таранов**

инициал, фамилия