ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС **RU C-RU.АЖ03.В.00507/25**

Серия RU № 0382328

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица): 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, адрес места осуществления деятельности: 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Саранскkабель-Оптика». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3Г, строение 1. ОГРН: 1021301062760. Телефон: +78342223020, адрес электронной почты: optic@sarko.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Саранскkабель-Оптика». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3Г, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, номинальным сечением из ряда: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 мм^2, состоящие из скрученных алюминиевых проволок, на номинальное переменное напряжение до 1000 В включительно, марок: А, АКП - с заполнением нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости в межпроволочном пространстве, за исключением наружной поверхности. Продукция изготовлена по ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7614 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 26С-2025 от 30.01.2025, № 27С-2025 от 30.01.2025 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 570/ТС/25 от 29.01.2025 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03, Бобровская Тамара Владимировна.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия» пп. 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.5.1, 6.7.1-6.7.4, 6.8.5, 6.8.7, 6.9.1, 6.10.1, 6.11.1, 6.11.3, 6.14, 6.15. Условия хранения должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. Срок службы проводов марки А - 50 лет, 25 лет - для проводов марки АКП.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.01.2025 **ПО** 30.01.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Бобровская Тамара Владимировна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго» RA.RU.11АЖ03

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.