ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00611/26

Серия RU № 0583941

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица): 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, адрес места осуществления деятельности: 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: order@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Саранскккабель-Оптика». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3Г, строение 1. ОГРН: 1021301062760. Телефон: +78342223020, адрес электронной почты: optic@sarko.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Саранскккабель-Оптика». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3Г, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи, сталеалюминиевый, с номинальным сечением алюминиевой части и стального сердечника из ряда: 10/1,8; 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2; 50/8; 70/11; 70/72; 95/16; 95/141; 120/19; 120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 185/128; 205/27; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/66; 300/67; 300/204; 330/30; 330/43; 400/18; 400/22; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26; 500/27; 500/64; 500/336; 550/71; 600/72 мм^2, на номинальное напряжение до 1000 В включительно, марки АСКС. Продукция изготовлена по ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7614 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 61С-2026 от 24.03.2026 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 670/ТС/26 от 27.03.2026 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03, Шикаева Екатерина Валерьевна.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия» пп. 6.2, 6.3, 6.4.2, 6.5.2, 6.7.1-6.7.3, 6.7.5, 6.7.6, 6.8.5, 6.8.7, 6.9.1, 6.10.1, 6.11.1, 6.14.1, 6.14.2, 6.15.1, 6.15.2. Условия хранения проводов должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. Срок службы проводов должен быть не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.03.2026 **ПО** 29.03.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Шикаева Екатерина Валерьевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго» RA.RU.11АЖ03

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845